Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный **№ 5.3-6476** от **28 июня 2024 г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что
передвижная
(стационарная, передвижная)

электролаборатория **Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект»**
(наименование предприятия, адрес, ИНН)
Московская область, г. Королев, пр-т Королева, д. 6А, пом. 1.
ИНН-5018157925.

зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до 20 кВ**

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

1. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:

- **проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки;**
- **визуальный осмотр;**
- **измерение сопротивления заземляющих устройств;**
- **проверка устройств молниезащиты;**
- **измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;**
- **измерение сопротивления петли «фаза - нуль» и токов к.з.;**
- **проверка фазировки РУ и их присоединений;**
- **проверка действия расцепителей автоматических выключателей и УЗО;**
- **измерение напряжения прикосновения и шага;**
- **испытание устройств АВР;**
- **испытание силовых К.Л. напряжением до 10 кВ;**

- **испытание силовых К.Л. с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 20 кВ;**
- **испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения;**
- **испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов напряжением до 20 кВ и мощностью до и выше 1,6 МВА;**
- **испытание масляных, вакуумных, воздушных, элегазовых выключателей;**
- **испытание КРУ и КРУН;**
- **испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей;**
- **испытание вентильных разрядников и ОПН;**
- **испытание вводов, подвесных, проходных и опорных изоляторов;**
- **проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.**

Свидетельство выдано на основании требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, и акта комиссии от 28.06.2024 № 543, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 03.11.2023 № ПР-210-880-о.

Срок действия свидетельства установлен до «29» июня 2027 года.

Заместитель председателя комиссии **П.В. Морозов**

М.П.